



**REFERENCIAS:**

- COTA DE INTRADOS
- SENTIDO DE FLUJO
- COTA DE INTRADOS
- DIAMETRO NOMINAL DE LA CAÑERIA
- COTA DE TERRENO
- BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR
- BOCA DE ACCESO Y VENTILACION
- BOCA DE REGISTRO EXISTENTE
- RED SECUNDARIA CLOACAL A CONSTRUIR
- CAÑERIA EXISTENTE
- LIMITE DE PROYECTO

**NOTAS:**

- 1- LAS COTAS DE TERRENO ESTAN REFERIDAS AL CERO DE OSN.
- 2- LAS CAÑERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN200 EN LOS CASOS EN QUE LA PROFUNDIDAD DE INSTALACION SUPERE LOS 3,5m. SE REEMPLAZARA LA CAÑERIA DE PVC DN200mm. POR CAÑERIA DE PVC DN225mm.
- 3- LAS COTAS INDICADAS EN LA CAÑERIA ESTAN REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISMA
- 4- LAS COTAS DE INVERTIDO SE CALCULAN RESTANDO A LA COTA DE INTRADOS EL DIAMETRO INTERNO DE LA CAÑERIA.

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

**Agua y Saneamientos Argentinos S.A.**  
Dirección de Ingeniería y Proyectos

**MORENO - CLOACAS**  
**RSC LAS CATONAS - AREA 1**  
Planimetría General  
Moreno  
Oeste

PRELIMINAR

Gerente: LV	Proyectista: GP	Verifico:	Código Archivo:
R.de Proyecto: NS	Reviso:	Dibujo: NS	Fecha: 11/07/2016
<p>SI ESTE SEGMENTO NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA EN ESCALA</p>		Escala: 1.2500	Plano N°
			Revisión
			Hoja:
			1 de 1

FORMATO A2 - 420 x 594 mm